

# ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 12-08-2019 r.

NS-BW.9027.7.10.2019

**Miasto Chorzów**

**41-500 Chorzów, ul. Rynek 1**

*dot.: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2*

*im. Miłośników Ziemi Śląskiej*

*41-503 Chorzów, ul. Harcerska 2*

## **D e c y z j a**

### **zbiorcza roczna ocena wody na pływalni**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  - art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
  - § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),  
i po analizie:
    - parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
    - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez ŚPWIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
    - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
    - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez ŚPWIS,
- oraz po uwzględnieniu
- podejmowanych przez zarządcę działań naprawczych,
  - kontroli sanitarnych wykonanych przez upoważnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

**Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

**S T W I E R D Z A**

że, eksploatacja w okresie od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni zlokalizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, przy ul. Harcerskiej 2.

## UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji pływalni zlokalizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, przy ul. Harcerskiej 2, za okres od 02.06.2018 r. do 01.06.2019 r. stwierdzono, iż:

- zarządzający wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016);
- zarządzający przekazywał Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) zarządzający podejmował działania naprawcze, informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, jednakże czasem z dużym opóźnieniem.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 17.10.2018 r. (protokół nr 1153.12.NS-BW.2018 z dnia 17.10.2018 r.) oraz rekontroli wykonania wydanych podczas kontroli doraźnych zaleceń, przeprowadzonej w dniu 21.11.2018 r. (protokół nr 1293.12.NS-BW.2018 z dnia 21.11.2018 r.) stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redoks, chloru wolnego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametru chloru związanego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- przy wejściu do szatni oraz stronie internetowej umieścił ostatnią ocenę jakości wody na pływalni dokonaną przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, iż w komunikacie umieszczonym przy wejściu do szatni oraz na stronie internetowej, zarządzający informował o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W dniu 25.03.2019 r. upoważnieni przeze mnie pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, przy ul. Harcerskiej 2, pobrali próbki wody z niecki basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny (jacuzzi), wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji (jacuzzi recyrkulacja), wody z natrysku w szatni damskiej oraz wody doprowadzanej do pływalni. Wyniki badań zamieszczono w sprawozdaniu nr DL-5/KW-KB-15/2019/02 z dnia 09.04.2019 r., nie stwierdzono naruszenia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji eksploatacji pływalni zlokalizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie, przy ul. Harcerskiej 2, pozwala wnioskować, iż jej eksploatacja, a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego, zapewniały bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

#### **Pouczenie**

**Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.**



Śląski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny  
*Urszula Mendera-Bożek*  
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

#### **Do wiadomości:**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej 41-503 Chorzów, ul. Harcerska 2
2. NS-HD w miejscu
3. NS-BW a/a